

Upoważnienie nr 000101/RE01/2020

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
(dane przedsiębiorstwa energetycznego)

2020.02.06

(data wystawienia)

Od dnia: **2020.02.06** do dnia: **2020.02.07**
(termin kontroli)

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) upoważnia się:

ŁUKASIK PIOTR
GRSZEWSKI JERZY

legitymacja nr **55/01/2017**

legitymacja nr **20/01/2017**

(imiona i nazwiska kontrolujących, numer legitymacji służbowej)

do przeprowadzenia kontroli

01 0291 000
Punkt odbioru **12**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLI
PIŁSUDSKIEGO 12
RADOM
26-600 RADOM

(oznaczenie kontrolowanego lub miejsca kontroli)

Przedmiotem i zakresem kontroli jest

- 1. sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia energii elektrycznej,**
- 2. ustalenie, czy miało miejsce pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy albo z częściowym pominięciem układu pomiarowego,**
- 3. sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania energii elektrycznej z warunkami określonymi w umowie.**

Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Usług Dystrybucyjnych

(podpis, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego osoby wystawiającej upoważnienie)

Piotr Zięwicki



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
 26-600 Radom, ul. Średnia 49
 tel. 48 3657201; fax. 48 365 71 94
 e-mail: radom.os@pgedystrybucja.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI № 0004830

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059, z późn. zm.)

w dniu 06.02.2020 kontrolujący PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna RE Radom.

(oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego przeprowadzającego kontrolę, w tym adres e-mail)

- 1) Jenny Garszewska 20/01/2017 2) Robert Lubacz 55/01/2017
 3) 4)
 ..) ..)

(imiona, nazwiska i stanowisko służbowe osób kontrolujących)

na podstawie upoważnienia do kontroli: nr 000101/RE-21/2017 z dnia 06.01.2020

przeprowadzili kontrolę u: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

nr ewid. Odbiorcy 01.0391.002.12 Radom ul. Świętosławca 12

(oznaczenie odbiorcy/kontrolowanego i miejsca kontroli, imię, nazwisko, adres)

Oprócz kontrolujących przy wykonywaniu kontroli obecni byli: p. Mariusz Siatka

(osoby obecne przy kontroli)

Przedmiotem i zakresem kontroli było: sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego*, prawidłowości rozliczeń*

oraz dotrzymania warunków zawartej umowy*

Kontrolę rozpoczęto w dniu 06.02.2020 o godz. 12:10 zakończono w dniu 06.02.2020 o godz. 13:00

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Sprawdzenie stanu aptambu oraz urządzeń pomiarowych
Sprawdzenie stanu plomb i łap
Wymiana leptonicznych liczników
Ustalenie warunków pobierania energii elektrycznej
Dostosowanie modemu - urządzenia pomiarowe

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

W momencie kontroli odbiorca powinien być zakwalifikowany, zgodnie z Taryfą Operatora, do grupy taryfowej C4

Dane dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego / załącznik nr DT ' 01 2020 000223

Zabezpieczenie przedlicznikowe: prąd znamionowy 50 A B14 plomby OSD
 (miejsce zainstalowania)

Miejsce zainstalowania licznika en.el.: zob. pomiar plomby OSD licznik
 (miejsce zainstalowania) (miejsce założenia plomby, np. złącze, tablica licznikowa)

Licznik en.el.: typ ZMG4101R4 Nr 50436510 rok legalizacji 2013

prąd znamionowy 0,01-1/6 A plomby OSD nr 10365131

Wskazania: (ECP) liczydło 1(WT) 015824,0P, liczydło 2(NT)

(EBP) 00616471 kvarh, kvarh, (EBO) 00024626 kvarh.

Zegar sterujący: typ nr fabryczny plomby OSD nr

